



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Омской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Ленинскому А.О. г. Омска

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Омск, ул. Стальского, 86, тел.: 40-16-10, факс: 40-17-90, E-mail: tond_lao@55.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

(наименование органа государственного пожарного надзора)

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 161/ 1 /1-2

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угро-
зы возникновения пожара**

Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска "Детский сад № 351 ком-
бинированного вида"

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Ленинского АО г. Омска
по пожарному надзору от «02» июня 2021 г. № 161, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. "21"
июня 2021 г.; с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. "28" июня 2021 г.; проведена плановая
проверка государственным инспектором Ленинского АО г. Омска по пожарному надзору
Сивохой Евгением Сергеевичем помещений и территории бюджетного дошкольного
образовательного учреждения города Омска "Детский сад № 351 комбинированного вида"
расположенного по адресу: г. Омск, ул. Гашека, 1/1

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующей БДОУ г. Омска "Детский сад № 351 комбинированного вида"

Киселевой Мариной Алексеевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
161/1/1	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации	Основание: п.17 «б» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Фе-	01.10.2021	

	людей из зданий при пожаре	дерации от 16.09.2020 №1479		
161/1/2	Помещения пожароопасных категорий (помещение склада мягкого инвентаря, помещение кладовой кухни категория помещение В2-В3) не отделено от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа)	Основание: ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.2 СП 4.13130.2013	01.10.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор


Ленинского АО г. Омска по пожарному надзору

Сивоха Е.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«28» июня 2021 г.

Предписание для исполнения получил:




(подпись)

«28» июня 2021 г.



М.Л.П.*



(должность, фамилия, инициалы)