

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области

10 Лет Октября ул., д. 98, г. Омск, 644001
Тел. (3812) 32-60-32 Факс (3812) 32-60-30 E-mail: rpn@55.rosпотrebnadzor.ru. <http://55.rosпотrebnadzor.ru>
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

№ 1442 от «02» декабря 2019г.

г. Омск

**Бюджетное дошкольное образовательное учреждение г.
Омска «Детский сад № 351 комбинированного вида»
644109, г. Омск ул. Гашека д. 1/1**

сведения о лице, которому выдается предписание, в том числе наименование
и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия

имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого
индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и

зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества)
и адрес места жительства проверяемого гражданина

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

В результате проведения плановой выездной проверки: БДОУ г. Омска «Детский сад № 351
комбинированного вида», 644109, г. Омск ул. Гашека д. 1/1

(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, адрес)

выявлены нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в области тех-
нического регулирования, согласно акту проверки № 1442 от «02» декабря 2019г., а именно:

1. Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от
30.03.1999г. № 52 – ФЗ: ст. 11, ст. 17, ч.1 ст.28, ч.3 ст. 39, ст. 29 ч.1, 3.

2. Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных бо-
лезней» п. 2 ст. 5;

3. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 2.4.1.3049–13» в части: п.п. 1.6, 1.9, 3.3, 4.13, 4.16, 4.19., 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 6.1, 6.2, 6.5, 6.6, 6.16.2, 6.16.3, 7.7, 7.8, 7.10, 8.1, 8.3, 10.14, 13.3, 15.5, 15.6, 17.6, 17.14, 19.1
- СП 2.3.6.1079-01 «Организации общественного питания. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. Санитарно-эпидемиологические правила», п. 4.15
- СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества.» п.п. 3.11.1, 3.11.4
- СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 58 от 18.05.2010), п. 4.2 раздела 1;
- СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.11.2013 N 63), пп. 11.2, 11.4;
- СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» (утверждены постановлением главного санитарного врача РФ от 22.10.2013г. № 60) п.п. 1.3, 5.6

На основании ч.1 ст.17 Федерального закона № 294-ФЗ от 26 декабря 2008 г. "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", ч. 2 ст. 50 Федерального Закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ч. 4. статьи 40 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей", а также ст. 34 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании"

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований, со ссылкой на нормативные документы	Срок исполнения
1.	По периметру здания восстановить светильники искусственного освещения для обеспечения достаточного уровня искусственной освещенности территории в темное время суток– п. 3.3 СанПиН 2.4.1.3049-13	До 05.03.2021г.
2.	Получить санитарно – эпидемиологическое заключение на действующее название о соответствии требованиям санитарных правил - п. 1.6 СанПиН 2.4.1.3049-13	До 05.03.2021г.
3.	Обеспечить наполняемость 10 – ти групп детьми (за исключением групп логопедических «Одуванчик» и «Звездочки») согласно нормы площади на 1 ребенка- п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13	До 05.03.2021г.
4.	Установить количество шкафов для одежды и обуви детей в приемных групп согласно списочному количеству детей (группы Светлячок, Колокольчик, Моряки, Радуга)- п. 6.2 СанПиН 2.4.1.3049-13	До 05.03.2021г.
5.	Обеспечить условия для сушки верхней одежды и обуви детей под шкафчиками с одной стороны в приемных групп Солнышко, Колокольчик, Радуга; с двух сторон - в группе Сказка, под дополнительно установленными шкафчиками - в группе Колобок - п. 6.2, 4.13 СанПиН 2.4.1.3049-13	До 05.03.2021г.
6.	Отопительные приборы в туалетных групп Одуванчик, Сказка и Моряки укомплектовать экранами - п.8.3 СанПиН 2.4.1.3049-13	До 05.03.2021г.
7.	Привести отделку стен, потолков в соответствие требованиям п.п. 5.1,5.2, 5.4, 17.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 , обеспечить гладкие и ровные поверхности, для проведения качественной влажной уборки и дезинфекции: - в буфетных групп Одуванчик, Колобок, Радуга; в туалетной группы Светлячок - устранить дефекты кафельной плитки и покраски на стенах; - в хозяйственном складе на 1 этаже и в приемной группы Радуга устранить дефекты отделки стен; - в туалетной группы Солнышко, в ИЗО - студии, в музыкальном зале, групповой группы Аленушка, приемной группы Радуга- на потолке; - стен: в большом физкультурном зале, тренажерном зале, санузле персонала, помещении зимнего сада на первом этаже;	До 05.03.2021г.
8.	Привести отделку пола в соответствие требованиям п.п. 5.5, 17.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 , обеспечить гладкие и ровные поверхности, для проведения качественной влажной уборки и дезинфекции: - в групповой и спальне группы Одуванчик, - в групповой группы Солнышко, в приемной группы Солнышко – линолеум подвести под плинтуса, устранить дефекты в области швов; - в приемных групп Светлячок, Сказка, Ягодка, Моряки; - в спальнях групп Светлячок, Ягодка, Колокольчик, Радуга (у входа), Звездочка; - в складе для чистого белья прачечной; - в коридоре у групп Сказка – Светлячок-Колобок- Ягодка; - в буфетных групп Ягодка, Колобок, Звездочка	До 05.03.2021г.
9.	Устранить дефекты покраски подоконников в туалетной группы Солнышко. в приемной группы Светлячок.	До 05.03.2021г.

	- устранить дефекты покраски откосов окон в туалетных групп Светлячок и Радуга, для проведения качественной уборки и дезинфекции; - заменить стыкованные стекла в групповых групп Одуванчик (фрамуга) и Звездочка, в умывальной группы Колобок, приемной и туалетной группы Моряки; - заменить стекла с трещинами: в туалетной группы Солнышко; в коридоре у групп Сказка – Светлячок-Колобок- Ягодка, в приемной (фрамуга) и спальне группы Светлячок (1 окно и дверь запасного выхода), в туалетной группы Светлячок (фрамуга); в приемной, в групповой и туалетной группы Сказка; в групповой группы Колобок (фрамуга), в приемных групп Аленушка, Радуга - п.п. 4.16,17.6 СанПиН 2.4.1.3049-13	
10.	Оборудовать у зеркал в двух кабинетах для логопедических занятий светильник на кронштейне, позволяющий изменять угол наклона и высоту источника света- п. 10.14 СанПиН 2.4.1.3049-13	До 05.03.2021г.
11.	Заменить светильники (люстры) в коридоре у групп Сказка-Ягодка открытого типа с лампами накаливания, в группах Колокольчик, Моряки, Радуга – установить светильники со светорассеивающей защитной арматурой- п.п. 7.7, 7.8,7.10 СанПиН 2.4.1.3049-13	До 05.03.2021г.
12.	В туалетных групп Одуванчик и Звездочка установить дополнительно третью умывальную раковину для детей, в группах Ягодка, Колобок установить дополнительно четвертую умывальную раковину для детей, установить умывальную раковину для мытья рук персонала в туалетной 2-младшей группы Колокольчик - п. 6.16.2, 6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13	До 05.03.2021г.
13.	Обеспечить учреждение детской стандартной, комплектной мебелью, выполнить ее подбор с учетом роста-возрастных особенностей детей - п.п. 6.1, 6.5, 6.6. СанПиН 2.4.1.3049-13	До 05.03.2021г.
14.	Обеспечить учреждение постельными принадлежностями в достаточном количестве из расчета списочного количества детей (подушками, одеялами, 3-мя комплектами полотенец для лица и ног)– п. 17.14 СанПиН 2.4.1.3049-13	До 05.03.2021г.
15.	Обеспечить приготовление компотов, киселей в бачке из нержавеющей стали - п.п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13	До 05.03.2021г.
16.	Провести ремонтно – восстановительные работы в бассейне детского сада, помещения подключить к энерго и теплоснабжению- п.п. 4.19., 8.1 СанПиН 2.4.1.3049–13 и п.п. 3.11.1, 3.11.4 СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества. СанПиН 2.1.2.1188-03»	До 05.03.2021г.
17.	В прививочном кабинете восстановить целостность потолка, устранить дефект на потолке в виде дырки. Основание: СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 4.2 раздела 1; СП 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», п. 5.2.	До 05.03.2021г.
18.	Обеспечить достижение 75 %-го охвата прививками против гриппа сотрудников БДОУ г. Омска «Детский сад № 351 комбинированного вида» в эпидсезон 2020-2021 гг. Основание: Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» п. 2 ст. 5; СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 19.1; СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций» (утверждены постановлением Главного	До 05.03.2021г.

	государственного санитарного врача РФ от 18.11.2013 N 63), пп. 11.2, 11.4.	
19.	Обеспечить направление на консультацию в противотуберкулезный диспансер в течение 6 дней с момента постановки пробы Манту детей с впервые выявленной положительной реакцией, не связанной с предыдущей иммунизацией против туберкулеза. Основание: СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» п. 1.3, п. 5.6.	До 05.03.2021г.

Ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания возложить на
БДОУ г. Омска «Детский сад № 351 комбинированного вида»
 ИП, юридическое лицо, должность, фамилия, имя, отчество должностного лица

О выполнении предписания необходимо сообщить в письменной форме и представить копии документов, подтверждающих исполнение настоящего предписания в Управление Роспотребнадзора по Омской области по адресу: ул. 10 лет Октября, 98, г. Омск, 644001 **не позднее 7 дней до истечения срока выполнения соответствующих пунктов предписания.**

Не выполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

В части невыполнения изготовителем (исполнителем, продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), органом по сертификации или испытательной лабораторией (центром) в установленный срок законного решения, предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов к продукции, в том числе к зданиям и сооружениям, либо к продукции (впервые выпускаемой в обращение продукции) и связанным с требованиями к продукции, процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации или утилизации, в соответствии с ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», индивидуальный предприниматель (юридическое лицо, должностное лицо) в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения предписания вправе представить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. **Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.**